

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
100040	473199						<p>Aanbrengen Composiet planken.</p> <p>Situering: ..... .</p> <p>Volgens tekeningnr.: ..... .</p> <p>krafton® 500x55</p> <p>Leverancier: krafton® (voorheen Bijl Profielen BV Heijningen)</p> <p>Toepassing: fiest- voetgangersbruggen, steigers, bordessen e.d.</p> <p>Afmeting: 499 x 55 mm (b x h)</p> <p>Gewicht: 22,4 kg/m<sup>2</sup></p> <p>Aantal ribben: 11 stuks</p> <p>Oppervlakte doorsnede: 6238 mm<sup>2</sup></p> <p>E-modulus: 31 GPa</p> <p>Kleur: grijs</p> <p>Materiaal: Polyesterharsmix Ca. 40% (gewichtsprocenten) glasvezel, unidirectionaal en continu-matten Ca. 60% (gewichtsprocenten)</p> <p>Dichtheid: 1800 kg/m<sup>3</sup></p> <p>Barcolhardheid: 50 Barcol</p> <p>Waterabsorbtie: 0,7% (gewichtsprocenten)</p> <p>Lineaire uitzettingscoëfficiënt: 10-16 x 10-6 m/m/°C</p> <p>Weerstandsmoment: 218586 mm<sup>3</sup></p> <p>Traagheidsmoment 1020*10E4 mm<sup>4</sup></p> <p>Bevestiging d.m.v. &lt;thvz klemplaat / thvz kikkerplaat / thvz zeskant tap bout 10x50&gt; &lt; thvz kikkerplaat&gt; &lt; PE klemklos / thvz houtdraadbout&gt;</p> <p><i>Beschikbare bijlagen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Rapport mechanische eigenschappen</i></li> <li>- <i>Rapport beoordeling conform bouwbesluit</i></li> <li>- <i>TUV-testrapport</i></li> <li>- <i>TNO-testrapport</i></li> <li>- <i>Belastingtabel</i></li> </ul>	m	1,00	V

CONCEPT